



Warszawa, dnia 24 SIE. 2019

**MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40

WZ.5595.488.1.2019

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w związku z art. 107 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 tekst jedn.) oraz § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) w związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 z późn. zm.) po rozpatrzeniu „Ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej dot. drogi pożarowej Budynku Szkoły Szkoły Podstawowej nr 63 im. Zawiszy Czarnego w Warszawie ul. Płocka 30, 01-148 Warszawa”, wykonanej przez rzeczoznawców: budowlanego – inż. bud. ląd. Mariana Nocula oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Ryszarda Psujka, nadesłanej przez p. Tomasza Kociubę, Net Service S.A. ul. Bema 83/73, 01-233 Warszawa, przy piśmie z dnia 19 czerwca 2019 r. (data wpływu 25 czerwca 2019 r.) -

wyrażam zgodę

na zastosowanie zaproponowanych rozwiązań zamiennych, mających na celu zapewnienie niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej niskiego budynku Szkoły Podstawowej nr 63 im. Zawiszy Czarnego, zlokalizowanego przy ul. Płocka 30 w Warszawie w związku z brakiem zapewnienia drogi pożarowej spełniającej wymagania przepisów polegający na:

1. Wyposażeniu budynku w system sygnalizacji pożarowej, z sygnalizatorami optyczno – akustycznymi (ochrona całkowita);
2. Zamknięciu klatki schodowej K2 drzwiami, wg części graficznej;

w związku z niespełnieniem wymagań przepisów przeciwpożarowych w zakresie:

1. połączenia drogi pożarowej z budynkiem utwardzonym dojściem o szerokości 1,5 m i długości 56,5 m, przy wymaganym połączeniu drogi pożarowej z budynkiem dojściem o długości do 30 m, tj. jak dla budynku do 3 kondygnacji i wysokości do 12 m;

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) odstąpiono od szczegółowego uzasadnienia z uwagi na fakt, iż postanowienie w całości spełnia żądanie strony nie mniej jednak Organ wskazuje, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach przeciwpożarowych, jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;
- wszelkie zmiany odbiegające od przyjętych w opracowaniu założeń wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno – budowlanych oraz o ochronie przeciwpożarowej;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „*Ekspertyzą ...*”.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38, wniesione za pośrednictwem tut. organu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

MAZOWIECKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.
st. bryg. mgr inż. Mirosław Jaształ
Zastępca Komendanta

Otrzymują:

1. NET SERVICE S.A.
Tomasz Kociuba
ul. Bema 83/73
01-233 Warszawa
2. Komendant Miejski PSP
m. st. Warszawy
3. a/a